

Nasz Znak. ZWiK.SP.KDZ.26.01.2021

Sulęcín 28.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 3

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia zadania pod nazwą
**„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul.
Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcínie”.**

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

PYTANIA:

Czy Zamawiający może potwierdzić w związku z realizacją w tym samym czasie i miejscu równoległej inwestycji – „Przebudowy ul. Jana Paska” obowiązywanie i egzekwowanie przez jej Zamawiającego i kierownictwo norm, warunków i wytycznych drogowych, jak np.:

- 1) Spełnienie warunku wskaźnika zagęszczenia i nośności podłoża oraz warstw podbudowy dla projektowanej kategorii ruchu KR3-4; $I_s \geq 1,00$ oraz $E_2 \geq 100$ MPa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał wskaźnika zagęszczenia i nośności podłoża i warstw konstrukcyjnych w pasie roboczym budowy sieci wodociągowej jak dla określonych w zał. Nr 1 do OPZ-PF projektowanej Przebudowy drogi gminnej ul. Jana Paska w Sulęcínie. (Kategoria ruchu -KR3)

- 2) Wykonanie zasypki wykopów z normowego kruszywa zakupionego (udokumentowanie zakupu) jak dla górnej części nasypu; rodzimy nie spełnia wymogów.

Odpowiedź: W przypadku gruntów nienośnych, niespełniających wymogów osiągnięcia właściwego wskaźnika zagęszczenia – grunt rodzimy należy wymienić a koszt uwzględnić w cenie robót ziemnych.

- 3) Odwodnienie wykopów wg potrzeb.

Odpowiedź: Ewentualne odwodnienie wykopów należy uwzględnić w cenie robót ziemnych.

- 4) Wykonywanie robót z uwzględnieniem harmonogramu i organizacji budowy – „Przebudowy ul. Jana Paska”.

Odpowiedź :Roboty związane z budową i przebudową sieci wodociągowej będą skoordynowane z „Przebudową ul. Jana Paska”.

- 5) Badanie zagęszczenia i nośności podłoża i podbudów na poziomie częstotliwości liniowej min. 1x/50mb jako uprawnienie Zamawiającego do kontroli nad prawidłowym przebiegiem robót ziemnych i odtworzeniowych, istniejącej konstrukcji nawierzchni i pozostałych elementów zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań kontrolnych w dowolnym miejscu, bez określenia ilości punktów badanego odcinka.

Prezes Zarządu

/-/ Wiesław Zbiorczyk